



**COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURA DE ZONAS TURISTICAS  
CEIZTUR**

17 de septiembre de 2017

**REGISTRO DE ADENDAS/ ENMIENDAS**

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No.	Fecha emisión	Documento - Párrafo o inciso	Resumen motivo/cambio			Doc. de Respaldo													
1	17/10/17	(CEIZTUR-CP-6-2017) "Reconstrucción de Acceso vehicular y Remoción de Casetas y Baños de los Cayos, Provincia de Samaná"	<p>Las siguientes partidas quedan eliminadas del proceso CEIZTUR-CP-6-2017 "Reconstrucción de Acceso vehicular y Remoción de Casetas y Baños de los Cayos, Provincia de Samaná", las mismas quedan eliminadas debido a que los módulos de venta no llevan un Segundo Nivel:</p> <table border="1" data-bbox="920 919 1644 1375"> <tr> <td>Salidas para Luminarias en techo</td> <td>7.00</td> <td>UD</td> </tr> <tr> <td>Luminarias marca ITM cat. 7473-18-27, down light, redonda de Ø9", bombilla LED de 18 W, con luz cálida a 2700°K y voltaje de 120V-277V</td> <td>7.00</td> <td>UD</td> </tr> <tr> <td>Salidas para Interruptor Sencillo.</td> <td>5.00</td> <td>UD</td> </tr> <tr> <td>Salidas para tomacorrientes dobles para uso gal.</td> <td>4.00</td> <td>UD</td> </tr> <tr> <td>Salidas para tomacorrientes dobles para uso equipos.</td> <td>3.00</td> <td>UD</td> </tr> </table>	Salidas para Luminarias en techo	7.00	UD	Luminarias marca ITM cat. 7473-18-27, down light, redonda de Ø9", bombilla LED de 18 W, con luz cálida a 2700°K y voltaje de 120V-277V	7.00	UD	Salidas para Interruptor Sencillo.	5.00	UD	Salidas para tomacorrientes dobles para uso gal.	4.00	UD	Salidas para tomacorrientes dobles para uso equipos.	3.00	UD	Listado de Partidas "Reconstrucción de Acceso vehicular y Remoción de Casetas y Baños de los Cayos, Provincia de Samaná" CEIZTUR-CP-6-2017
Salidas para Luminarias en techo	7.00	UD																	
Luminarias marca ITM cat. 7473-18-27, down light, redonda de Ø9", bombilla LED de 18 W, con luz cálida a 2700°K y voltaje de 120V-277V	7.00	UD																	
Salidas para Interruptor Sencillo.	5.00	UD																	
Salidas para tomacorrientes dobles para uso gal.	4.00	UD																	
Salidas para tomacorrientes dobles para uso equipos.	3.00	UD																	

			Panel de distribución, tipo europeo, IP-65, marca Omniun de doce (12) circuitos con (6) seis breakers de 20A/1P tipo riel.	1.00	UD	
			Alimentador desde Transformador hasta Panel de Distribución, formado por: - 2C - No.4 - THWN - potenciales - 1C - No.4- THWN- neutral - 1C - No.8- THWN- aterrizaje - 1- ducto pvc de Ø1"	315.00	P.L.	