

Rem. Iglesia y Construcción Parque de Dajabón,
Provincia Dajabón

CEIZTUR-CP-13-2017

Aclaraciones #1

- 1. Tipo o modelo de adoquines (ya que solo se especifica que sean grises)**
Adoquines Gris, tipo Barahona 80 mm Aguayo (o Similar).
- 2. Detalles estructural de los pilotillos (partida 8.03)**
Considerar un bolardo de 1.00 m de largo x 15 cm de ancho, cilíndrico, en hormigón con una varilla interior de $\frac{3}{4}$ " .
- 3. Suministrar imagen o en su defecto, quien distribuye la luminaria de la partida 9.04**
El contratista debe elegir un suplidor en el cual el producto cumpla con las características especificadas, ya sea el descrito o uno similar.
- 4. Suministrar longitudes estimadas para las líneas soterradas de las partidas 10.01 y 10.02**
10.01 : 150 pies lineales
10.02: 120 pies lineales

